

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М.Львів  
(місце складання)

№ 2362 від «14» 11 2024 року

Відповідно до договору від «14» 11 2024 року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконання робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Широка 66

За результатами обстеження: не виявлено недоліків (потрібне підхреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фото будинку є відсутнім
- 2) серед будинків стіни ділянки, чи не всієї, розгорнуті
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено незалежний доступ до:

не вживано

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не вживано

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зачекати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фото будинку є відсутнім  
до 01.03.25. Рукописи в переходах між будинками  
привесі до квітня 11БСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Сложивши, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові,  
(за наявності), підпись)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)