

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 2368 від «14» 11 2024 року

Відповідно до договору від «14» 11 2024 року №, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Чирика 46.

За результатами обстеження: не виявлено недоліки (потрібне підхреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Безредукторне обладнання збереглося в перехідних
- 2) сервісний стік закритий чесночкою з розривом
- 3) _____

За результатами обстеження відмінено кесанкціонований доступ до:

не дозволяється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначати)).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Безредукторне обладнання встановлено збереглося в перехідних
01.03.2024 збереглося в перехідних збереглося в перехідних
при реселі до нової квартири

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович 14.11.2024
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)