

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудниківих систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудниківих систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 2380

від « 18 » 11

2024 року

Відповідно до договору від « 18 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Моришуково 1/а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надбудування перегородки. Рубероид в перегородці
- 2) Через дверину стіну дачається чесноком рутином
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено/нездійснено доступ до:

нр 191 скло відсутнє

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне підкреслити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надбудування перегородки віднести до переселення до
01.03.24 рутину в перегородці через дверину стіни при пере-
до кінця літнього

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.11.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)