

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 2382

від « 18 » 11

2024 року

Відповідно до договору від « 18 » 11 2024 року № , працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Лернічко 3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Без резервуарного блока . Рутинер в переходах
- 2) перед дверима сім'єю дачників чечентичім розливом
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено/нездійснений доступ до: _____
не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежилового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додасться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежилового приміщення
багатоквартирного будинку (потребе зазначити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Без резервуарного блока . Рутинер в переходах з перехідної до
01.05.25. Рутинер в переходах перед дверима сім'єю
пр. велесу до морози 17БСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Петро Святослав Ігорович 18.11.2024
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)