

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 2332 від « 19 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 13 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконання робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Алерінського 3/б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вістребується перебування газопроводу, фурнітур в переходах
- 2) перед довгими часами діївичні членечні вогнища
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не проводилося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводилося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне підкреслити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вістребується перебування відповідної газопроводної та фурнітурної
здобухи 01.03.25 р. Фурнітура в переходах перед довгими часами
приєсти до норами ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.11.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)