

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів

(місце складання)

№ 2383

від « 18 » 11

2024 року

Відповідно до договору від « 18 » 11 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займані посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Лоринчук 50

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фасад будинку порушені герметичність в перекриттях
- 2) серед дверей є щілини з міжкімнатною фасадною
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено дистанційний доступ до:

не здійснювалась  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не зупинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне позначити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фасад будинку порушені герметичність в перекриттях у всіх  
серед дверей є щілини з міжкімнатною фасадною  
приблизно до кінця літа

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

18.11.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)