

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів

(місце складання)

№ 2384

від « 19 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 19 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Сагослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займані посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Альричукого 7/а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Багатобудинкове парфорування горіхової фуги в переходах
- 2) серед ділянок стін, де встановлені чечевітальні установки
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено/нездійснений доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (подастися).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначати))

Виконавчий / Рекомендаций щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Багатобудинкове парфорування відмініть горіхової фуги в переходах
до 01.03.2024. Фуги в переходах серед ділянок стін
зберегти до повернення ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самозільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Петро Сагослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)