

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів

(місце складання)

№ 2385

від « 19 » 11

2024 року

Відповідно до договору від « 19 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Лоринецької 7/6

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Без потребує погодування газопроводу. Рутинер в переходах
- 2) серед фланців стін фасаду є частичні чистки, що відносяться
- 3) _____

За результатами обстеження надано електронно-інформаційний доступ до:

не виявлено
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартира, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне підкреслити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

без потребує погодування Рутинерів газопроводів у близькому
до 15.03.2024. Рутинери в переходах серед фланців стін
приєднані до підлоги ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)