

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Радюв № 326 від «15» 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер сирити ТО Вулиця Миколаєва
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності) Васильна

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43 вул. П. Ураїши

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газоробід потребує фарбування
- 2) Відсутній якийсь перевірку ВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинювалося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрашування відсутній газоробід - Змінене
Провести перевірку та професійну ВК. 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Швець А. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

15.10.24р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)