Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Старий Самбір № 257 від «14» жовтня 2024 року
вул.Дністрова
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року № типовий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Самбірське УЕГГ - старший майстер служби технічного обслуговування – Гринда О.С.
(найменування суб’єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 86.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на крані Ду 25мм.-1; Ду 20мм.-8; контргайці Ду20мм.-1;
2) Ввідний газопровід потребує фарбування.
3) Відсутній акт перевірки ДВК
4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витік газу при виконанні робіт технічного обслуговування - усунено
Ввідний газопровід пофарбувати в термін 1 місяця
Надати акт перевірки ДВК в термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не має

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гринда О.С. 14.10.24р.
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

____________ ____________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
____
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), підпис замовника)