

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Золочів № 252 від «17» 09 2024 року  
(місце складання)  
Відповідно до договору від «17» 09 2024 року № 381P/100-28776/101/113-24  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

начальник дільниці Козачок Іван Сергійович  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45 Львівська  
(за наявності))

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надгартувати відки електровід
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

Не здійснювалося  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Не припинялося  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надгартувати відки електровід  
забезпечити справність та  
надійність експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 555 1 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Козачок І.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.09.24  
(дата)

З актом ознайомлений

Бадіков О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.09.2024 р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Бадіков О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

