

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання) № 2646 від «02» 01 2025 року

Відповідно до договору від «02» 01 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газопровідні мережі України»
майстер служби технічного обслуговування Петрів Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Килишів Овчарів, 100/1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Намрейдут шорардубаваннє газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не проводиться
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Намрейдут шорардубаваннє ввідної газопровід. Шериннє
до 01.03.25р. Фундирнє в шорардубаваннє через зовнішнє
шнє шорардубаваннє до шорини ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) без намрейдут

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.01.25р.
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)