

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М.Мешинський
(місце складання)

№ 62 від «03» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ТМВ-01 працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 вул. Героїв

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити). Майдан

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

- 1) Відсутній газорозподільний пункт фарбування
- 2) Відсутній акумуляторний бак
- 3) Кабель на газорозподільному пункті

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

Фарбування відсутнього газорозподільного пункту - 3 місяці
Проведення перевірки та промивання БК - 1 місяць
Ремонтування кабелю - 1 місяць
Ремонтування крану - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дришомов В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

03.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)