

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ **технічного обслуговування внутрішньобудинкових** **систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Львів
(місце складання)

№ 3451від «28» 04 2025 року

Відповідно до договору від «28» 04 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шуліга Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Буд. ДМОКАРА

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено НЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІКИ (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні НЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІКИ (у разі виявлення НЕДОЛІКІВ):

- 1) ПІДПРЕБЖ ПОПРАБЧУВАННЯ ВВІДНИЙ ГАЗОПРОВОД
- 2) ФУТЛЯРИ У ПЕРЕГОДАХ ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІ СІНЦІ ЗАКРИТО
- 3) РОЗЧИН

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

НЕ ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

НЕ ПРОВІДИЛОСЯ
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених НЕДОЛІКІВ та строки їх виконання:

ПІДПРЕБЖ ПОПРАБЧУВАННЯ ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ У ТЕРМІН ДО 01.06.25р.
ФУТЛЯРИ У ПЕРЕГОДАХ ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІ СІНЦІ НАВЕРСТІ ДО НОРМ ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) — _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М-р СТО Шуліга В. Я. Шуліга
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.04.25р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)