

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 3472, від « 29 » 04 20 25 року

Відповідно до договору від « 28 » 04 20 25 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шуліга Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вип. ДИОКАРА

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ПОТРЕБУЄ ПОФАРБУВАННЯ ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ.
- 2) ФІТІНГЕРИ Ч ПЕРЕХОДАК ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІ СТІНИ ЗАКРИТІ ЦЕМЕНТИМ
- 3) РОЗЧИН

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

НЕ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

НЕ ПРОВІДУЛОСЬ
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ПРОВЕСТИ ПОФАРБУВАННЯ ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ Ч ТЕРМІН ДО 02.06.25р.
ФІТІНГЕРИ Ч ПЕРЕХОДАК ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІ СТІНИ ПРОВЕСТИ ДО НОРА ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

М-р СТО Шуліга В. Я.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)