

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

AKT

№ 13 від « 08 » квітня 2025 року

Самбірське УЕГГ — старший майстер служби технічного обслуговування Гринда О.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

- 1) Відеознімки слід перевіряти ДВН
- 2) Відкритий газопровід потребує ремонту
- 3)

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Надати усіх перевірок ДВХ в термін 2^{го} місяця
Відповісти заповнювач по-перодубети в термін 2^{го} місяця

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Працівник,
який виконав обстеження

Гринда О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.2025 г.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)