

### Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем

у багатоквартирном

# AKT

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових

dr. Eusebio, Exo. Oficial, 25

No 92

No 92

Від « 25 » квітня 20 25 року

Відповідно до договору від «      »        20       року №7 Григорук працівником(ами)

Старший мастер службы техобслуживания Буга Н.Д.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

### 1) Відсутні акти ДВК

2) Ввідний газопровід не пофарбований

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| За результатами обстеження припинено газопостачання: | не |
| притіялось                                           |    |

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати ввідний газопровід - 3 місяці

Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Майстер Буга Н.Д.   
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.04.2025

(data)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)