

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

AKT

м. Городок вул. М. Горького
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року Мотинюк, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Інженер СТО БУРБУРА Наталія Ярославівна

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№6_____.

1) Ввідний газопровід потребує фарбування

3) вибілено витоків газу - 9 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

згоряли вв'яні зморозів в термін одного місяця

надати акти перевірки ДВК в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бурбура Ж. І. 19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)