

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яворів вул. Р. Таширського № 80 від « 21 » 05 2025 року
(місце складання) № 13

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстра ЄГО Фрунтор Василь Степанович
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вхідний газопровід потребує газобудування
- 2) вхідний акт, перевірка ДВК
- 3) виявлено витік в 13 мт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не задовільно

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця
вхідний газопровід потребує газобудування в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Фрунтор В.С. 21.05.2025

Прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

Василь Степанович

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Згідно з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)