

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів вул. Закарпатська № 69 від « 06 » 05 2025 року
(місце складання) 124

Відповідно до договору від « » 20 року № Тилова працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м.м.ст.ст.ст. СТО Інженер Василь Степанович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відкритий газопровід порушує гардовий
- 2) Відкритий газопровід порушує ДВК
- 3) Відкритий газопровід порушує ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не задовільний

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

недаліки газопроводу порушує гардовий
Відкритий газопровід порушує ДВК в термін одного місяця
Відкритий газопровід порушує ДВК в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Інженер 12.Е
Родик О
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) 06.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)