

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яварів вул. Запорожчівська № 79 від « 07 » 05 20 25 року
(місце складання) № 32

Відповідно до договору від « » 20 року № 79 працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м. Яварів вул. Запорожчівська № 79
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відний газопровід потребує закріплення
- 2) відсутній акт перевірки ДВН
- 3) відсутня оглядка димоходів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не задовільний

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВН в термін одного місяця,
відний газопровід надкріпити в термін одного місяця,
відсутня оглядка димоходів в термін одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не надана

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м. Яварів вул. Запорожчівська № 79
07.05.2025
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)