

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Житомир вул. Р. Ташчянського
(місце складання) № 9

№ 76

від «20» 05 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № Ташчянський працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СГО Фруктер Василь Степанович

(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТОВ ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутній газопровід потребує закріплення
- 2) відсутній газопровід потребує закріплення
- 3) виявлено витік газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не задовільний;

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК впродовж одного місяця
відсутній газопровід потребує закріплення впродовж одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Фруктер В.С.

Підпис (прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис (прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис (прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис (прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)