

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Ізворів вул. М. Грушевського 8 № 86 від 05 » 06 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року № Житовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер СТО Служба Василь Степанович  
експерт СТО Тавридеко Дмитро Євстахович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висхідні газопроводи потребують фарбування
- 2) Висхідний ліній перебігає по даху
- 3) Виявлено витоків 15 мд.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Наставити ліній перебігати по даху в термін до одного місяця.  
Покрасити висхідні газопроводи в термін до одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)                     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675985866

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

експерт СТО Тавридеко Д.М. 05.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис

(за наявності), підпис

м.р. Служба ВБС  
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)