

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яварів буд. О. Гуржеського № 90 від « 19 » 06 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ТОВ ВБСГ працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СДВ Фрунтова Василь Степанович
м. Житомир Тавришечко П.Є
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідні газопроводи негерметизовані
- 2) Відсутній акт перевірки ДФК
- 3) Виявлено витоків ГШГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняли

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДФК в термін до одного місяця
Регулювати ввідні газопроводи в термін до одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675985866

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м. Тавришечко П.Є
м. Радець О.Т Розпис 12.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

м. Р. Фрунтова П.Є
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)