

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів буд. М. Шинкевича 6 № 84 від «04» 06 2015 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ТШЛ/015 працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер столяр Ф. Василь Степанович
ст. слюсар столяр Фабриченко Петро Євдокимович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Введення газопроводу потребують зварювання
- 2) Відсутній Акт перевірки ГРК
- 3) Виявлено витоки в штах

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Надати Акт перевірки ГРК в термін 30 днів з дня складання акту
Зварювати введення газопроводу в термін 30 днів з дня складання акту

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 958 5766

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження
ст. слюсар Фабриченко П.Є.
ст. слюсар О.В. Родик 04.06.2015
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

м.р. слюсар В.С. Савицький
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)