

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яворів м. Рівня Н № 94 від « 18 » 06 20 25 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № Договір працівником(ами)
виконавця робіт Дзівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Інженер С.О. Задарний Василь Степанович
Інженер Тарасевич П.Є.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відні газопроводи потребують газифікації
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Виявлено витоки в шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняли

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки ДВК в термін до одного місяця
газифікувати відні газопроводи в термін до одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675985866

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м. Тарасевич П.Є.
м. Задарний С.О. 18.06.2025р
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

м.р. Інженер В.С.
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)