Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Камінка-Бузька № 239 від «25» 06 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № типовий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 89 вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вводний газопровід потребує фарбування
2) Відсутній акт ДВК
3) Замінено газопровід - 5 м.
4) Виявлено вимірки - 2 шт.
5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Пофарбувати вводний газопровід - 1 місяць
Надати акти ДВК - 1 місяць
Розмінити газопровід - 2 тижні
Витоки ліквідовано.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Кремнович В.М. | 25.06.25р. | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____