

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 4353

від « 2 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 2 » 07 2025 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шуміга Володимир Ярославович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Левичів 25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) погріб у вхідних дверях
- 2) Різниця у перепадах через зовнішній отвір зашорено
- 3) цегляний розрив

За результатами обстеження з'ясовано несанкціонований доступ до:

не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не проводиться

(багатоквартирного будинку, в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести ремонт вхідних дверей газопостачання у термін до  
2.10.25р. Різниця у перепадах через зовнішній отвір  
привести до норми ПБСР.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, повернені про збіркову самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М-р ОТО Шуміга В. Я.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис змовника)