

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 4357 від « 2 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 2 » 04 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шулита Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займає посаду, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ББСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Левинської 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потреба усунення вогнища газопроводу
- 2) Рухливі у перегородках через зовнішній стіну газопроводу
- 3) Ущербовий розмір

За результатами обстеження здійснено повсютний доступ до: _____
не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
не проводився

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (гуртожитку))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести газифікацію вогнища газопроводу у приміщенні
до 2.10.25р. Рухливі у перегородках через зовнішній
стіну провести до норми ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: 067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М-р ОТО Шулита В.Я. ШВЯ 2.04.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)