

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 4359

від « 2 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 2 » 07 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слугб технічного обслуговування Шулін Володимир Ярославович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Меліцької 30.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує подальшого ввідний газопровід
- 2) Рухливі у переходах через зовнішній стіну зашнуровано
- 3) цвikelний рухливий

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (доцелься).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не проводилося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести зашнуровання ввідного газопроводу у вхідну
до 2.10.25. Рухливі у переходах через зовнішній
стіну провести до мережі ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

067 555 11 04

Споживачи, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

М-р СТО Шулін В. Я.

Шулін В. Я.

2.07.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)