

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудівкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудівкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 4362

від « 2 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 2 » 07 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шуміг Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Левицької 35

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Потреба шарудвання ввідної лінії
- 2) Фурляк у переходах через зовнішній стіни шаруданий
- 3) Фіксований розширювач

За результатами обстеження з'ясовано наявність/відсутності даних

не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (допускається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (гуртожитку) (за наявності));

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Провести шарудання ввідної лінії у ГРМН
до 2.10.25р. Фурляк у переходах через зовнішній стіни
фіксувати до морозів ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З датою ознайомлений:

який виконав обстеження

М-р СТО Шуміг В.А. *Шуміг В.А.* 2.07.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)