

Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 4364

від « 2 » 07. 20 25 року

Відповідно до договору від « 2 » 07. 20 25 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Шугін Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, заміна посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (уртожитку), № вул. Левинського 34.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) потрібне надрукування ввідного газопровід
- 2) Рутари у переходах через зовнішні стіни
- 3) замурований чекетини розширок

За результатами обстеження з'ясовано наявність аварійного виступу газу:

не здійснювався

(№ квартири, № або одиниць розгашувачів нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження тривалістю газопостачання:

не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або одиниць розгашувачів нежитлового приміщення
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або одиниць розгашувачів нежитлового приміщення))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести надрукування ввідного газопроводу у термін
до 2.10.25р. Рутари у переходах через зовнішні
стіни привести до норми ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

067 555 11 04

Споживачі, яким здійснено газопостачання попереджені про заборону самовільного
підключення газопроводу до приміщення.

Працівник,

з актом ознайомлений

який виконав обстеження

М-р СТО Шугін В. Я.

2 07. 25р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)