

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ 141

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Терешиньки
(місце складання)

№

від «30» 07 2025 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20___ року №___, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сітарки майстер СТО Борошок
(найменування суб'єкта-господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку); № 141

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний газопровід потребує фарбування
- 2) Вивести з вентрил газу
- 3)

За результатами обстеження здійснено нестакціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подфарбувати ввірний газопровід у червоному до 30.08.25
- 2) Всі вентрил газу ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до 30.08.25

Контактний робочий телефон представника виконавця 096587174

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

сі. мр. Борошок

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

30.07.25

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)