

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Рахерів № 140 від «15» 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № Теховий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Шуревиха

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній газопровід потребує фрагування

2) Відсутній акти перевірки ДВН

3) Кабель на газопроводі 4 витки на краях від
крайні сторони будинку, потрібна 250мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось двері на 1-й
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
зайнято краєм змт.

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинює

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фрагування відсутнього газопроводу - 1 місяць
Діагностика мережі та проектування ДВН 1 місяць
Ремонтування кабелів, витоків та відновлення
розширення країв - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мівець А.П. 15.05.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)