Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новояворівськ вул. С. Банда № 10Г від «21» 07 2025 року
(місце складання) рег №1

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № Типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
ел. Гавриленко Петро Євстахович
сл Роїч Остап Ігорович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) вхідний газопровід потребує фарбування
2) відсутній акт перевірка ДВК
3) виявлено витоку газу 4шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця
вхідний газопровід пофарбувати в термін одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Директор ВБСГ Гавриленко П.Е Роїч О.І	21.07.2025		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Нова Варшава вул. С. Бандери № 1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9 п.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1986 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	109 кв
Дата складання технічного паспорта	21.07.2025 р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	с – 165 м.п. ф 80 мм - ф. 32
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	с - 360 м.п. ф 32 мм ф 20 мм
Кількість стояків газових	15 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка кран проб. ф 80 мм - 1 шт ф 25 - 15 шт ф 20 - 109 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	15 шт. 120 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.07.25р Завершення: 21.07.25р
Виконавець робіт	Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування та перевірка на щільність
Договір на виконання робіт	№ Типовий Дата початку 21.07.25р Дата завершення 21.07.25р
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Вводний газопровід потребує фарбування! Подальша сесія перевірки ОВК
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/~~витоки газу не виявлені~~ (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/~~потребують заміни~~ (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування вводних газопроводів)	~~задовільне~~/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Придатний до експлуатації

Представник виконавця

Фрукер В.С Гавриленко П.Е Радич А.Т (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	21.07.2025 (дата)	

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)