

До якого ?

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яворів вул. Воззедання № 115 від « 04 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № Тимовий пранівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СТО Фруктор Василь Степанович
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутній газометр потребує встановлення
- 2) відсутній акт перевірки ДВК
- 3) виявлено витоків газу 9мі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в першій половині місяця
відсутній газометр встановити в першій половині місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Підписник,

який бачив обстеження

Фруктор В.С.
Товбрученко П.С. 04.08.25р

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності)

Родик А.Т.

Інструктаж з основних правил користування газом

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

додаток 9

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Яворів вул. Возз'єднання 1/3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1993р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8
Дата складання технічного паспорта	04.08.2025р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	в - 12 м.п. $\varnothing$ 58 мм
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	в - 15.4 м.п. $\varnothing$ 58-70 мм
Кількість стояків газових	4 шт
Тип засірних пристроїв, діаметр їх кількість.	кран проб $\varnothing$ 50 - 1 шт $\varnothing$ 25 - 4 шт $\varnothing$ 10 - 8 шт
Футляри (кількість):	
через стіни	- 4
через перекриття	- 4

3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання	Початок: 04.08.25р Завершення: 04.08.25р
Виконавець робіт	Міжська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування та перевірка на щільність
Договір на виконання робіт	№ 5110611 Дата початку 04.08.25р Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутній розрив від потреби фарбування, відсутні ознаки переїрки ДВХ.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування звідних газопроводів)	задовільно/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Придатний до експлуатації

Представник виконавця

Зрукотф В.С. (прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис Гавриченко П.С. Роденко О.Т.	04.08.2025р (дата)
---	--------------------

3. Потвір обслуговування ВБСТ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ за підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності) (підпис)	(дата)
--	--------