

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новозаворіжжя вул. Т. Шевченка № 197 від «10» 09 2025 року
(місце складання) 8 в.

Відповідно до договору від « » 20 року № Техобсл працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстра СТО Фредіттер В.С
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 в.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вхідний газотривід не потребує доопрацювання
- 2) вхідний акт перевірки ДВК
- 3) виявлено витоки газу - вилі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в термін одного місяця.
вхідний газотривід на доопрацювати в термін одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує
Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Фредіттер В.С. 10.09.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

Беленко В.В.
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
жодним з них

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)