

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Борислав вул. Гречеської
(місце складання)

№ 440

від «02» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «02» вересня 2025 року № 700000000, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер слесар ТО Дмитро Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній погодювач повітря фармування.

2) Відсутність асфальту на дорозі.

3) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести перевірку та припинити газопостачання 2 місяців.

Виконати ремонт ввідної газопроводу 3 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Васильович Дмитро Ігор
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

02.03.2025р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)