

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 5388

від «24» 09 2025 року

Відповідно до договору від «24» 09 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газопровідні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Петрів Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Морисинька. 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібне пофарбування газопроводу. Ручейки в переходах
- 2) через довільні стіни розміровані циментом розведення
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводилося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібне пофарбування ввідного газопроводу у перехідній до 01.12.2025р.
Ручейки в переходах через довільні стіни потрібно привести
до норми МБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.25р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)