

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Терешини
(місце складання)

№ 182

від « 4 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Днівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Січарини майстер СЮ Борошок А
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Ташура 66а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не доліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні не доліки (у разі виявлення не доліків):

- 1) Ввириний газокровір попереду фарбування
- 2) Виявлено 8 витоків газу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинилось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених не доліків та строки їх виконання:

1) Пофарбувати ввириний газокровір у
4 Ва витоків газу терміні 08.08.25
Мибіробане

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібно

Контактний робочий телефон представника виконавця 096-6587-730

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

С.Ю. Борошок А. Ану

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

4.08.25

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)