

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Соколи

№ 341 від «25» 08 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № 15/2024 працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби технічного обслуговування Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 171 від. Шектєвського.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Звідки газопровід потребує фінансування
- 2) Відсутні акції ДВК
- 3) Кабінет не газопроводі
- 4) Виявлено витрати - 1 мт.
- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не призначенося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подаркування вигідний газопровід - 1 місяць
 Надання акції ДБК - 1 місяць
 Демонтування кабелів - 2 тижні
 Витяжка сировини

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Швець А.А. 25.08.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності, підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності, підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано