

## АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинкум. Миколайів м. Івано-Франківська  
(місце складання)№ 208від « 08 » 10 2025 рокуВідповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»Ісменен Анатолій Михайлович Балиш О. І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує подорожнювання
- 2) Виділено 13 літрів газу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     не здійснювався  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     не припинявся  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відсутній газопровід потребує подорожнювання у
- термін до 08.11.2025р.
- Витрата газу шкідливо

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     Контактний робочий телефон представника виконавця     Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Балиш О. І. Ісменен  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)08.10.2025р.  
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)