

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання

у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

AKT

технічного обслуговування внутрішньобудинкових

м. Самбір вул. Перемишльська

№ 274 Від « 14 » жовтня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____ типовий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Самбірське УЕГГ — старший майстер служби технічного обслуговування Гринда О.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виток газу на кроні Ду50 мм. - 1; Ду32 мм. - 1; контргейко Ду40 мм. - 3; Ду25 мм. - 1
- 2) Водостійкий олійний перетворювач ДВП
- 3) Водостійкий газонепрохідний матеріал фартування
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вплив газу при виконанні робіт технічного обслуговування - усунуто
 Невроїти ризику перевірки ДВК в термін 2^а місяців
 Всі інші розпорядки оформити в термін 2^а місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібно

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Гринда О.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.10.2025г.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)