

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новояварівське вул. Т. Шевченка № 165 від «10» 12 2025 року
(місце складання) ка 110

Відповідно до договору від « » 20 року № ТОВ «ГЗР», працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер СТО Інж. Володимир Вас. Сте.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіри (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіри (у разі виявлення недовірів):

- 1) Відсутній газорозподільний пункт
- 2) Відсутній пункт перевірки ДВК
- 3) Виявлено виток газу - 5 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірів та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в містері, одного місяця
Відсутній газорозподільний пункт в містері одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Інж. Володимир Вас. Сте.
10.12.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Хайдак Р.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)