

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № 6130 від «22» 12 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «22» 12 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Кlex Назарій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № кв. Астаховна. 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витребує погоджувальний годинник
- 2) Відсутній доступ до газової мережі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витребує погоджувальний годинник у термін до 22.05.2026р
Відсутній доступ до газової мережі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М-р СТО Кlex Н.В
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.12.25.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)