

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 6304 від «12» 02 2026 року

Відповідно до договору від «12» 02 2026 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газопровідні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Петрів Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Насурова 11.4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує пофарбування газопроводу. Труби в переходах
- 2) через довільні стіни газопровід неможливо розглянути
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує пофарбування відкритого газопроводу у червоний до
01.05 2026р. Труби в переходах через довільні стіни
потреба привести до норм ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)