

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дрогошів, ву. Стовбуса № 18 від «02» квітня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «02» квітня 2026 року № 1406665, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сергієнко Сергій Ігор
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній розпорядок погасування
- 2) Відсутність актів перевірок ДБК
- 3) Висвілено виміри газу на різьбованій з'єднанні - 1шт; на крані - 1шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинювалось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Готувати розпорядок погасування - Змісов

Провести перевірку на пропуску ДБК - Змісов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сергієнко Сергій Ігор 02.04.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)