Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дрогобич, вул. Стрийська № 57 від «20» квітня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «20» квітня 2026 року №Тупавий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер служби ТО Думко Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку ~~(гуртожитку),~~ № 258.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) Виявлено витоки газу на крані - 1 сит
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
не припинялось,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Пофарбувати ввідний газопровід - 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Думко І.В. [signature] 20.04.26р.
Василевський М.М. [signature] (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)