Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № 6903 від «23» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року №________, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер служби технічного обслуговування Шуліга Володимир Ярославович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Івана Світа 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Потребує фарбування вводу газопроводу
2) Футляри переходах через зовнішні стіни зашпаровані
3) неналежне розміщення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводилось,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести фарбування вводу газопроводу з строком до 01.02.26. Футляри в переходах через зовнішні стіни привести до норм ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

М-р СТО Шуліга В.Я. [підпис] 23.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

______________________ ____________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)