

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Самбір вул. Романа Шухевича
(місце складання)

№ 29 від «21» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Самбірське УЕГГ — старший майстер служби технічного обслуговування Гринда О.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній олиї перевіртю ДВН
- 2) Витік газу на протві Ду 20мм. - 1; коніртві Ду 32мм. - 1
- 3) Ду 25 мм. - 3; олиїртві Ду 20мм. - 1
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недоптит олиї перевіртю ДВН в термін 2^{го} місяців
Витік газу при виконанні робіт технічного
обслуговування - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібно
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гринда О.С. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.04.2026р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)